

Józefów, 25.05.2017r.

IN.271.O.4.2017.PW

**Dotyczy: Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drogach gminnych w miejscowości Górniki Stare, Brzeziny-Górecko Kościelne.**

**Odpowiedzi na pytania:**

**1. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę kruszywa kwarcytowego, czy wymaga aby dostarczyć tylko i wyłącznie kruszywo dolomitowe?**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zarówno kruszywa kwarcytowego jak i dolomitowego.

**2. Czy kruszywo frakcji 0/31,5 mm musi posiadać uziarnienie ciągłe?**

Kruszywo frakcji 0/31,5 mm nie musi posiadać uziarnienia ciągłego.

**Zamawiający zmienia punkt 1c i 2c działu II zapytania ofertowego i wprowadza następujące grubości kruszywa odpowiednio o frakcji:**

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego 31,5/63 mm, grubość 10 cm,
- wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 mm, grubość 5 cm,

**Z-ca BURMISTRZA**

  
mgr inż. Ryszard Ostasz