

Gmina Józefów
ul. Kościuszki 37
23 – 460 Józefów

Odpowiedzi na zapytania wykonawców nr 2

Gmina Józefów prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszenie nr 2024/BZP 00343066 z dnia 28.05.2024r. **Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Józefów** przesyła niniejszym treść zapytań, które drogą elektroniczną w dniach 07.06.2024 roku wpłynęły do Zamawiającego dotyczącego przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami.

Część 3 zamówienia - Modernizacja ujęć wody i hydroforni w Józefowie.

Część 4 zamówienia - Modernizacja ujęć wody i hydroforni w Majdanie Nepryskim.

Część 5 zamówienia - Modernizacja ujęć wody i hydroforni w Stanisławowie oraz budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Stanisławowie.

1. Załącznik nr10d(2a) – dla zbiornika retencyjnego są podane 2 pojemności. Jaka jest właściwa pojemność zbiornika w tej części inwestycji?

ODP: Pojemność magazynowego zbiornika wody pitnej w zadaniu 2A wynosi 150m3.

2. Prosimy o wskazanie miejsca odprowadzenia wód z bezodpływowych zbiorników.

ODP: Wody nagromadzone w zbiornikach bezodpływowych będą wypompowywane i wywożone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Józefowie..

3. Zadanie 1B: Ujęcie wody składa się z jednej studni głębinowej – prosimy o potwierdzenie, że na czas modernizacji studni głębinowej Zamawiający zapewni dostawę wody mieszkańcom np. poprzez dowóz wody beczkowoziem.

Zadanie 2B: Ujęcie wody składa się z jednej studni głębinowej – prosimy o potwierdzenie, że na czas modernizacji studni głębinowej Zamawiający zapewni dostawę wody mieszkańcom np. poprzez dowóz wody beczkowoziem.

Zadanie 3A: Ujęcie wody składa się z jednej studni głębinowej – prosimy o potwierdzenie, że na czas modernizacji studni głębinowej Zamawiający zapewni dostawę wody mieszkańcom np. poprzez dowóz wody beczkowoziem.

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art. 3 ust 1) zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest zadaniem własnym gminy – w przypadku remontów czy awarii Zamawiający dysponuje środkami na zapewnienie dostawy wody mieszkańcom.

ODP: Zamawiający dysponuje środkami w celu zapewnienia dostaw wody w czasie remontu (przebudowy) ujęć wody. Jednocześnie zamawiający informuje, wykonawców że czas prac montażowych (przebiecia) należy skrócić do koniecznego minimum.

4. Prosimy o przesłanie karty odwiertu studni lub podanie jej całkowitej głębokości dla zadania 1B

ODP: Głębokość studni dla zadania 1B wynosi 60 m.

5. Prosimy o przesłanie karty odwiertu studni lub podanie jej całkowitej głębokości dla zadania 3A.

ODP: Głębokość studni dla zadania 3A wynosi 60 m.

Gmina Józefów informuje, że niniejsze wyjaśnienie treści SWZ stają się jej integralną częścią i będą wiążące przy składaniu ofert. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią niniejszych wyjaśnień, jako obowiązujące należy przyjąć treść pisma, zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Z-CA BURMISTRZA

mgr inż. Paweł Wielgan