

Józefów, dnia 04.04.2025 r

Gmina Józefów
ul. Kościuszki 37
23 – 460 Józefów

Odpowiedzi na zapytania wykonawców

Gmina Józefów prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym „**Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 20212” wraz z budową elementów AL przy ul. Broniewskiego w Józefowie**” przesyła niniejszym treść zapytań, które drogą elektroniczną w dniach 01-03.04.2025r. wpłynęły do Zamawiającego dotyczącego przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami, dotyczącymi ogłoszenia 2025/BZP 00151807 z dnia 18.03.2025r.

Proszę o wyjaśnienia treści SWZ:

Dotyczy części II zamówienia:

1. Zgodnie z pkt 9 - Wymiana elementów wyposażenia boisk projektu technicznego należy zabezpieczyć 3 słupy znajdujące się na projektowanej powierzchni. Słupy należy okrócić na wysokość 2 m materiałem amortyzującym uderzenie. W przedmiarze brak pozycji odnośnie zabezpieczenia słupów. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

ODP. Zamawiający informuje, że należy uwzględnić w wycenie taką osłonę amortyzującą uderzenie na 3 słupach – kalkulacja własna.

2. W projekcie technicznym występują rozbieżności w projektowanych warstwach podbudowy pod nawierzchnię poliuretanową bieżni i obiektu do skoku w dal.

Zgodnie z pkt 5 opisu technicznego należy wykonać:

„4. Warstwa wyrównawcza z mialu kamiennego 0-4 mm o gr. 40 mm

5. Warstwa klinująca z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm o gr. 8cm

6. Podbudowa z kruszywa kamiennego 31,5-63 mm o gr. 180 mm

7. Podsypka z piasku gr. 150 mm

8. Geowłóknina

9. Piasek 10cm

10. Grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo do $I_s=0,95$ ”

Natomiast na rys. nr 11 – przekrój przez bieżnię występują następujące warstwy:

„4 cm warstwa wyrównawcza z mialu kamiennego 0÷4mm

5 cm warstwa klinująca z kruszywa kamiennego 0÷31,5mm

15 cm podbudowa z kruszywa kamiennego 31,5÷63mm

10 cm podsypka z piasku

podłoże G2”

Proszę o wskazanie prawidłowych warstw podbudowy w celu właściwej wyceny prac.

ODP. Zamawiający informuje, że należy przyjąć wariant zgodny z pkt 5 opisu technicznego tj: 4. Warstwa wyrównawcza z mialu kamiennego 0-4 mm o gr. 40 mm

5. Warstwa klinująca z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm o gr. 8cm

6. Podbudowa z kruszywa kamiennego 31,5-63 mm o gr. 180 mm

7. Podsypka z piasku gr. 150 mm

8. Geowłóknina

9. Piasek 10cm

10. Grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo do $I_s=0,95$ ”

3. Zgodnie z pkt 5.3.6 Wykonanie nawierzchni sportowej poliuretanowej STWiORB „wymagane jest wykonanie zabezpieczenia ogrodzenia za wybiegiem bieżni z uwagi na zbyt krótki wymiar. Należy zabezpieczyć całość materacami ochronnymi montowanymi na stałe w okresie wiosennoletnim.” W przedmiarze brak pozycji odnośnie zabezpieczenia. Proszę o informację czy należy uwzględnić w wycenie wykonanie tego zabezpieczenia. Jeżeli tak, proszę o podanie parametrów materacy oraz powierzchnię.

ODP. Zamawiający informuje, że należy wykonać takie zabezpieczenie o wymiarach całkowitych 2 x 12 m, grubość: 20 cm, z materiału odpornego na promieniowanie UV, wodoodporny materiał: PCV z tłoczeniem, spód: antypoślizgowe PCV, wypełnienie: komorowa pianka poliuretanowa T21 (zabezpieczenie może składać się z kilku materacy połączonych ze sobą – kalkulacja własna.

4. Proszę o informację czy w wycenie należy uwzględnić dostawę pokrywy ochronnej na piaskownicę z plandeki pvc zgodnie z pkt 5.3.12. Skrzynia skoczni w dal STWiORB

ODP. Zamawiający informuje, że należy uwzględnić w wycenie taką pokrywę – kalkulacja własna.

5. Zgodnie z pkt 5.3.12. Skrzynia skoczni w dal STWiORB „wokół zeskokczni wykonać łapacze piasku o szer. 1,00m. Łapacze piasku mają się składać z systemowych skrzynek o wymiarach zewnętrznych 100 x 50 cm (pojedyncza skrzynka). Skrzynka wykonana ma być z tworzywa sztucznego z elastyczną, ażurową pokrywą. Cały element posadowiony ma być na ławie z betonu wylewanego klasy nie niższej niż C 12/15 o grubości ławy 10 cm.” W przedmiarze brak pozycji odnośnie wykonania łapaczy piasku. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

ODP. Zamawiający informuje, że należy uwzględnić w wycenie łapacze piasku – kalkulacja własna.

6. Proszę o podanie parametrów projektowanego ogrodzenia wysokości 2 m wokół bieżni, siłowni i skoczni w dal, takich jak: wymiar słupków, grubość drutów siatki powlekanej, wymiar oczka siatki powlekanej, wymiary furtki.

ODP. Zamawiający doprecyzuje parametry ogrodzenia:

- siatka metalowa pleciona,
- wysokość siatki 2,0m
- Oczko 25×25 mm (+/- 5 %)
- Drut 2,0 mm (+/- 5 %)
- Materiał: Ocynk + PCV
- rodzaj słupków, - z rur stalowych średnicy 51mm, ocynkowane malowane proszkowo
- rodzaj usztywnienia ogrodzenia, stalowymi linkami o średnicy (min.3mm)

7. Prosimy o precyzyjne określenie koloru nawierzchni natryskowej boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej wraz z terenem przyległym (siłownia zewnętrzna).

Czy warstwa użytkowa nawierzchni ma być wykonana w istniejącym obecnie na boisku kolorze ceglastoczerwonym (RAL 3016) i czy ten sam kolor nawierzchni ma być wykonany na bieżni z siłownią? Prosimy o określenie koloru nawierzchni boiska i bieżni wg RAL.

ODP. Zamawiający informuje, o kolorystyce nawierzchni:

boisko wielofunkcyjne RAL 3016

bieżnia i siłownia RAL 3016

8. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” wraz z budową elementów AL przy ul. Broniewskiego w Józefowie - pytania i odpowiedzi z dn. 31.03.2025

- pytania i odpowiedzi z dn. 01.04.2025, które stały się integralną częścią SWZ i są wiążące dla Oferentów

8.1. Prosimy o informację, czy odpowiedzi na zapytania zamieszczone przez Zamawiającego w dn. 31.03.2025 r. dotyczą zamówienia pn.

„Modernizacja budynków remiz w Gminie Józefów” czy w/w zamówienia publicznego ?

ODP. Zamawiający omyłkowo podał inną nazwę zamówienia, (pozostałe dane tj. nr ogłoszenia oraz treść pytań i odpowiedzi z 31.03.2025r.) dotyczą w/w zamówienia.

2. Prosimy o informację, czy Zamawiający jest umocowany do odpowiedzi na pytanie Oferenta dotyczące innego postępowania pn.

„Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 wraz z budową elementów LA przy ul. Broniewskiego w Rzeszowie” ? (pytania i odpowiedzi z dn.01.04.2025 r) i czy w związku z tym zmiany wymagań SWZ wprowadzone przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu są zasadne?

ODP. Zamawiający ma takie umocowanie.

3. Czy Zamawiający podtrzymuje wymóg dostarczenia wraz z ofertą dokumentów technicznych dotyczących nawierzchni z trawy syntetycznej pomimo faktu, że wymiana sztucznej trawy na boisku do piłki nożnej nie jest przedmiotem zamówienia?

ODP. Zamawiający podtrzymuje taki wymóg, gdyż w części II zamówienia znajduje się również renowacja nawierzchni ze sztucznej trawy.

Gmina Józefów informuje, że niniejsze wyjaśnienie treści SWZ stają się jej integralną częścią i będą wiążące przy składaniu ofert. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią niniejszych wyjaśnień, jako obowiązujące należy przyjąć treść pisma, zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.


BURMISTRZ
Roman Dziura

