

Józefów, dnia 31.03.2025 r

Gmina Józefów
ul. Kościuszki 37
23 – 460 Józefów

Odpowiedzi na zapytania wykonawców

Gmina Józefów prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym „**Modernizacja budynków remiz w Gminie Józefów**” przesyła niniejszym treść zapytań, które drogą elektroniczną w dniach 26 i 28 03.2025r. wpłynęły do Zamawiającego dotyczącego przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami, dotyczącymi ogłoszenia 2025/BZP 00151807 z dnia 18.03.2025r.

1. W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na wyżej wymienione zadanie, zwracamy się z pytaniem. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozważenia i dopuszczenia do udziału w przetargu nawierzchni poliuretanowej na boisko wielofunkcyjne oraz bieżnię lekkoatletyczne wykonywanej w technologii natryskowej zgodnej z aktualną normą PN EN 14877:2014 o poniższych parametrach.

Oferowana nawierzchnia / norma PN EN 14877:2014

Tarcie nawierzchnia sucha : 80 - 95 PTV / norma: 80 – 110 PTV

Tarcie nawierzchnia mokra : 55 - 59 PTV / norma: 55 – 110 PTV

Amortyzacja : 35-50%

Odkształcenie pionowe: 1,0 – 2,0mm / norma ≤ 3 mm

Grubość bezwzględna systemu: $\geq 13,0$ mm

Utrata koloru, po symulacji działania czynników atmosferycznych: 3-4 / norma : ≥ 3

Odporność na zużycie / ścieranie: $\leq 0,6$ / norma : ≤ 4 g

Odporność na zużycie, po symulacji działania czynników atmosferycznych: ≥ 0.41 g

Wytrzymałość na rozciąganie: $\geq 0,70$ MPa / norma: $\geq 0,4$ MPa

Wydłużenie przy zerwaniu: $\geq 45\%$ / norma: $\geq 40\%$

Wytrzymałość na rozciąganie, po przyspieszonym postarzeniu: $\geq 0,70$ MPa / norma: $\geq 0,4$ MPa

Wydłużenie przy zerwaniu, po przyspieszonym postarzeniu: $\geq 63\%$ / norma: $\geq 40\%$

Odbicie piłki / tenis 97% / norma: $\geq 80\%$

Odbicie piłki / koszykówka 106 % / norma $\geq 90\%$

Mrozoodporność: Zmiana masy $\leq 1,8\%$

- Ocena wizualna – brak śladów uszkodzeń i zmian wyglądu zewnętrznego

- Odporność na działanie temperatury 80°C: Zmiana wymiarów $\leq 0,7\%$

Dokumenty na potwierdzenie jakości oferowanej nawierzchni:

1. Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014, potwierdzające minimalne parametry

2. Raport z badań na mrozoodporność dedykowane dla nawierzchni PU zgodne z dedykowaną procedurą badawczą ITB

3. Raport z badań na działanie temperatury 80°C zgodnie z PN EN ISO 23999:2018

4. Atest Higieniczny PZH

5. Kartę techniczną nawierzchni poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji

6. Autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię.

7. Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni potwierdzające wymaganą zawartość związków chemicznych zgodnie z normą DIN 18035-6:2014,
 8. Badania Wielopięścieniowych Węglowodorów Aromatycznych (WWA) dla oferowanego systemu nawierzchni PU
 9. Aktualny Certyfikat World Athletic na oferowany system poliuretanowy
 10. Certyfikat ISO 14001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni
 11. Certyfikat ISO 9001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni
- Zaznaczamy, że chodzi nam o to, aby Zamawiający opisał wymagania dotyczące nawierzchni w sposób zgodny z technologią, standardami branży i obowiązującą w Unii Europejskiej normą PN-EN 14877:2014. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie w/w parametrów nawierzchni poliuretanowej jako minimalnych, określonych normą PN-EN 14877:2014. Takie działanie przełoży się na określenie wysokiej jakości materiałów niezbędnych do wykonania nawierzchni którą cechuje bezspoinowość, właściwa absorpcja wstrząsów, która chroni stawy i zapobiega kontuzjom, elastyczność i sprężystość, odporność na warunki pogodowe i uszkodzenia mechaniczne, bardzo dobre odbicie piłki, odporność na promieniowanie UV oraz łatwość pielęgnacji. Siedzimy również że dodatkowo zwiększy liczbę złożonych ofert i realniejsze wyceny wykonawców, którzy będą mogli wybrać odpowiednią nawierzchnię spośród większej liczby produktów.
- ODP. Zamawiający nie zmienia parametrów technicznych nawierzchni poliuretanowej.**

2. Proszę o wyjaśnienia treści SWZ:

Dotyczy części II zamówienia:

Zgodnie z pkt. 7.2.4 SWZ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat wykonali co najmniej jedną robotę polegającą na remoncie, budowie lub modernizacji boiska typu Orlik za kwotę minimum 500 000,00 zł. Z uwagi na fakt, że program Orlik był prowadzony w latach 2008 – 2012 i referencje uzyskane w tym okresie straciły już ważność, proszę o informację czy Zamawiający uzna referencje na budowę nowego boiska wielofunkcyjnego w technologii poliuretanowej wraz ze sprzętem sportowym oraz piłkochwytem o pow. 1155 m² i wartości zadania spełniającej wymogi za wystarczające do potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy.

Odp. Zamawiający uzna warunek za spełniony przy powierzchni min 1 100 m² boiska wielofunkcyjnego wykonanego w technologii poliuretanowej przy jednoczesnym zachowaniu wartości zadania dla II części zamówienia.

Gmina Józefów informuje, że niniejsze wyjaśnienie treści SWZ staje się jej integralną częścią i będą wiążące przy składaniu ofert. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią niniejszych wyjaśnień, jako obowiązujące należy przyjąć treść pisma, zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.


ROMAN DZIURA
Roman Dziura