

Józefów, dnia 01.04.2025 r

Gmina Józefów
ul. Kościuszki 37
23 – 460 Józefów

Odpowiedzi na zapytania wykonawców

Gmina Józefów prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym „**Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 20212” wraz z budową elementów AL przy ul. Broniewskiego w Józefowie**” przesyła niniejszym treść zapytań, które drogą elektroniczną w dniu 31.03.2025r. wpłynęły do Zamawiającego dotyczącego przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami, dotyczącymi ogłoszenia 2025/BZP 00151807 z dnia 18.03.2025r.

1. Szanowni Państwo,

W przetargu na roboty budowlane pn. "Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z budową elementów LA przy ul. Broniewskiego w Rzeszowie, jednym z przedmiotów zamówienia jest renowacja boiska ze sztucznej trawy.

Zamawiający w dokumentacji projektowej wskazał właściwości techniczne trawy syntetycznej. Patrząc dalej, w ogłoszeniu oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający nie wskazał żadnych dokumentów dotyczących nawierzchni z trawy syntetycznej na potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego. Z uwagi na złe praktyki w zakresie zamiany trawy

syntetycznej na etapie realizacji inwestycji, zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający wziął pod uwagę weryfikację nawierzchni już na etapie składania ofert. Powyższe uchroni Zamawiającego przed zamianą nawierzchni na gorsze rozwiązania.

Mając na uwadze powyższe wnosimy, aby do oferty jako przedmiotowe środki dowodowe, dołączyć poniższe, podstawowe dokumenty dotyczące sztucznej trawy:

- autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię,
- kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji,
- aktualny Atest PZH lub równoważny dla trawy i granulatu,
- badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzające technologie produkcji sztucznej trawy, potwierdzające minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, systemu nawierzchni oraz spełnianie wymogów FIFA Quality Concept for Football Turf (manual 2015) z określeniem wszystkich elementów systemu nawierzchni (trawa, granulatu) wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.:

Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat),

- badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej,

- Raport i sprawozdanie z badań niezależnego Instytutu, że produkt, tj. podkład oraz runo, w całości nadaje się do ponownego przetworzenia (recyclingu),

- próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 25x15cm z metryką producenta

ODP. Zamawiający odpowiedź na to pytanie przedstawił również w zmianie SWZ nr 2 oraz zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 01.04.2025:

9.10. Zamawiający na podstawie art. 105 oraz 106 ustawy Pzp żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania niezbędne do przeprowadzenia postępowania:

a) karty katalogowe/techniczne, nawierzchni z trawy syntetycznej, poświadczone przez producenta,

b) aktualny atest PZH lub równoważny dla trawy i granulatu,

c) badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzające technologie produkcji sztucznej trawy, jej minimalne wymagane parametry, systemu nawierzchni oraz spełnianie wymogów FIFA Quality Concept for Football Turf (manual 2015) z określeniem wszystkich elementów systemu nawierzchni (trawa, granulatu) wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat),

d) badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej,

e) raport i sprawozdanie z badań niezależnego Instytutu, że produkt, tj. podkład oraz runo, w całości nadaje się do ponownego przetworzenia (recyclingu),

9.10.1 UWAGA!!! Przedmiotowe środki dowodowe, wykonawca składa wraz z ofertą.

9.10.2 Jeżeli wykonawca niełoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie

Gmina Józefów informuje, że niniejsze wyjaśnienie treści SWZ stają się jej integralną częścią i będą wiążące przy składaniu ofert. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią niniejszych wyjaśnień, jako obowiązujące należy przyjąć treść pisma, zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.


ROMAN DZIURA
Rurmistrz
Roman Dziura