

Józefów, dnia 25.04.2025 r

**Gmina Józefów**  
**ul. Kościuszki 37**  
**23 – 460 Józefów**

Gmina Józefów prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym „**Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Józefów**” przesyła niniejszym treść zapytań, które drogą elektroniczną w dniach 23.04.2025r. wpłynęły do Zamawiającego dotyczącego przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami, dotyczącymi ogłoszenia 2025/BZP 00191294 z dnia 15.04.2025r.

1. Proszę o udostępnienie pełnych przedmiarów, ponieważ obecnie dostępny dokument urywa się na pozycjach 3.41 i 3.42.

***ODP. Zamawiający udostępnił pełny Przedmiar, w razie braku jakiejś pozycji w przedmiarze w stosunku do SWZ, należy przyjąć kalkulację własną.***

2. Dodatkowo proszę o przedstawienie szczegółowego zakresu prac związanych z wymianą akcesoriów kotła gazowego.

***ODP. Zamawiający po konsultacjach z serwisem zmienia zapisy pkt 5.3.1 ppkt. 2 na:***

***Wykonanie instalacji CO. dużej sali z rur miedzianych + wymiana kotła gazowego CO (grzejniki inwestora, wymiana kotła na kocioł z zamkniętą komorą spalania, dwufunkcyjny, o mocy min.24 kW wraz z osprzętem).***

Gmina Józefów informuje, że niniejsze wyjaśnienie treści SWZ stają się jej integralną częścią i będą wiążące przy składaniu ofert. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią niniejszych wyjaśnień, jako obowiązujące należy przyjąć treść pisma, zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

  
**BURMISTRZ**  
**Roman Dziuro**