

Józefów, dnia 09.05.2025 r

Gmina Józefów
ul. Kościuszki 37
23 – 460 Józefów

Gmina Józefów prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym „**Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” wraz z budową elementów LA przy ul. Broniewskiego w Józefowie**” przesyła niniejszym treść zapytania, które drogą elektroniczną w dniu 09.05.2025r. wpłynęły do Zamawiającego dotyczącego przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami, dotyczącymi ogłoszenia 2025/BZP 00202344 z dnia 23.04.2025r.

1. W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi i dopuszczonego rozwiania prosimy o dopuszczenie parametru przepuszczalności wody dla trawy na poziomie min. 2000mm/h.

Podkreślamy, że FIFA w swoich wymaganiach w FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu FIFA QUALITY lub FIFA QUALITY PRO wymaga wartości dla tego parametru na poziomie 180mm/h. Norma obowiązująca dla sztucznej trawy EN 15330-1 także w swoich najnowszych wytycznych określa przepuszczalność wody przez trawę syntetyczną na poziomie 180mm/h. Intensywność deszczu klasyfikuje się jako: „lekki opad”, gdy spada nie więcej niż 0,25 cm wody na godzinę, „umiarkowany opad” – pomiędzy 0,25 a 0,75 cm wody na godzinę, „silny opad” – powyżej 0,75 cm wody na godzinę, największe opady zaobserwowane w Polsce były 30.06.1973 roku i wynosiły 300mm/dobę, tj. 12,5mm/godzinę.

Podtrzymanie parametru na tak wysokim poziomie (min. 3000mm/h) ogranicza jedynie konkurencyjność i nie ma odzwierciedlenia z panującymi warunkami i określonymi wymogami.

Prosimy o dopuszczenie do przetargu parametru przepuszczalności wody dla trawy na poziomie min. 2000mm/h, co jest wynikiem dużo wyższym niż największe opady w Polsce i wytyczne normy oraz FIFA.

ODP. Zamawiający dopuszcza parametr przepuszczalności wody dla trawy na poziomie min. 2000mm/h..

Gmina Józefów informuje, że niniejsze wyjaśnienie treści SWZ stają się jej integralną częścią i będą wiążące przy składaniu ofert. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią niniejszych wyjaśnień, jako obowiązujące należy przyjąć treść pisma, zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.