

Józefów, dnia 14.05.2025 r

Gmina Józefów
ul. Kościuszki 37
23 – 460 Józefów

Odpowiedzi na zapytania wykonawców

Gmina Józefów prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na „**Razem możemy więcej – integracja społeczna w Gminie Józefów**” - Prace adaptacyjne w budynku przy ul. Broniewskiego 14A przesyła niniejszym treść zapytań, które drogą elektroniczną w dniu 13.05.2025r wpłynęły do Zamawiającego dotyczącego przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami, dotyczącymi ogłoszenia IN.271.5.2025.RC z dnia 01.05.2025r.

1. W związku z opublikowanym zamówieniem dot. „Razem możemy więcej – integracja społeczna w Gminie Józefów” Prace adaptacyjne w budynku przy ul. Broniewskiego 14A IN.271.5.2025.RC po przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono duże nierówności podłoża. W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji czy uwzględniono wykonanie wyrównania posadzki?

ODP. Zamawiający informuje, iż w wycenie należy uwzględnić wykonanie wyrównania posadzki o grubości około 3cm na powierzchni 84,86 m².

Gmina Józefów informuje, że niniejsze wyjaśnienie treści zamówienia publicznego stają się jej integralną częścią i będą wiążące przy składaniu ofert. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią zamówienia publicznego, a treścią niniejszych wyjaśnień, jako obowiązujące należy przyjąć treść pisma, zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.


ROMISTRZ
Roman Dziura