

Józefów dnia, 23.11.2023 r.

IN.271.24.2023.RC

**Wykonawcy biorecy udział
w postępowaniu**

Dotyczy: Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Józefowie.

Działając w imieniu Zamawiającego - Gminy Józefów z siedzibą przy ul. Kościuszki 37, 23-460 Józefów na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zawiadamiam o poprawieniu załącznika nr 7 Wzór umowy oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu.

1. W rozdziale 5.3 SWZ było:

5.3 Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Józefowie.

5.3.1. Zakres prac obejmuje:

1). Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

2). Roboty ziemne (grunt należy składować w miejscu wskazanym przez inwestora)

3). Powierzchnia jezdni utwardzona betonem asfaltowym - 940 m²

4). Odwodnienie rura fi 160 – 51,1m

5). Oporniki - 107 m

6). Krawężniki drogowe 15x30 – 70 m

7). Konstrukcja placu:

– 8 cm kostka brukowa betonowa bezfazowa typu Holland, kolor grafitowy,

– 3 cm podsypka (cementowo-piaskowa lub z grysami kamiennymi 2/5 mm),

– 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązane

0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, (w dwóch warstwach).

- 10 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 mm zagęszczone mechanicznie

5.4.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SWZ:

Załącznik nr 8.1 Przedmiar robót

Załącznik nr 9.1 Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 10.1 STWiORB

5.3.3 Wspólny słownik zamówień: CPV 45233140-2, CPV 45100000-8

5.3.4 Zamawiający umożliwia wykonawcy dokonanie wizji lokalnej, gdzie prowadzone będą roboty..

Nowe brzmienie:

1. W rozdziale 5.3 SWZ jest:

5.3 Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Józefowie.

5.3.1. Zakres prac obejmuje:

1). Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

- 2). Roboty ziemne (grunt należy składować w miejscu wskazanym przez inwestora)
- 3). Powierzchnia utwardzonego terenu - 940 m²
- 4). Odwodnienie rura fi 160 – 51,1m
- 5). Oporniki - 107 m
- 6). Krawężniki drogowe 15x30 – 70 m
- 7). Konstrukcja placu:
- 8 cm kostka brukowa betonowa bezfazowa typu Holland, kolor grafitowy,
 - 3 cm podsypka (cementowo-piaskowa lub z gysu kamiennego 2/5 mm),
 - 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, (w dwóch warstwach).
 - 10 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 mm zagęszczonego mechanicznie
- 5.3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SWZ:
- Załącznik nr 8.1 Przedmiar robót
- Załącznik nr 9.1 Dokumentacja projektowa
- Załącznik nr 10.1 STWiORB
- 5.3.3 Wspólny słownik zamówień: CPV 45233140-2, CPV 45100000-8
- 5.3.4 Zamawiający umożliwia wykonawcy dokonanie wizji lokalnej, gdzie prowadzone będą roboty.
- 2.W rozdziale 17.3 SWZ było:
- Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 01.12.2023 r. do godz. 09:00.
- Nowe brzmienie:
- 2.W rozdziale 17.3 SWZ jest:
- Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 04.12.2023 r. do godz. 09:00.
3. W rozdziale 18.1 SWZ było:
- Oferty powinny być złożone w terminie do dnia 01.12.2023 r. do godz. 09:00.
- Nowe brzmienie:
- 3.W rozdziale 18.1 SWZ jest:
- Oferty powinny być złożone w terminie do dnia 04.12.2023 r. do godz. 09:00.
- 4.W rozdziale 18.3 SWZ było:
- Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 01.12.2023 roku, godz. 09:30
- Nowe brzmienie:
- 4.W rozdziale 18.3 SWZ jest:
- Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 04.12.2023 roku, godz. 09:30
- 5.W rozdziale 19.1 SWZ było:
- Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert, tj. do dnia 30.12.2023
- Nowe brzmienie:
5. W rozdziale 19.1 SWZ jest:
- Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert, tj. do dnia 02.01.2024


BURMISTRZ
Roman Dziura